

Stadtwerke Waldkirchen

Bezugsjahr: 2019

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	17,0	80,0	km	
	Freileitung	2,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung	MS/NS		10.180	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		13.659.418	11.669.186	15.475.772	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		31	31	2641	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			3.381	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			1,43	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			3,53	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,12%	1,23%	3,07%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	154.051	143.280	475.048	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			772.379	kWh
	Kosten der Verlustenergie			43.175,99	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			55,90	€/MWh

Stadtwerke Waldkirchen

Bezugsjahr: 2019

Veröffentlichungen nach StromNZV*Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)*

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	3.298 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	1.656 kW
	Summenlast der Netzverluste	160 kW
§17 (2) Nr. 4	Restlastkurve der Lastprofilkunden	s. Anlage
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	3.298 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	11.338.335 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	2.602.117 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	255.473 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	4.731.668 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.