

**Bezugsjahr: 2022**

**Veröffentlichungen nach StromNZV**

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	3.374 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	1.572 kW
	Summenlast der Netzverluste	161 kW
§17 (2) Nr. 4	Restlastkurve der Lastprofilkunden	s. Anlage
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	3.374 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	11.199.640 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	2.818.520 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	259.704 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	3.809.224 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.

## Stadtwerke Waldkirchen

Bezugsjahr: 2022

### Veröffentlichung nach StromNEV

#### Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	17,0	81,0	km	
	Freileitung	2,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				10.180 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		13.702.830	12.037.505	14.972.183	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		31	31	2972	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				3.381
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				1,43 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				3,53 km <sup>2</sup>

#### Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,04%	1,14%	2,86%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	144.329	137.708	428.200	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			710.237	kWh
	Kosten der Verlustenergie			38.849,96	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			54,70	€/MWh